



Förändrad respons till automatiska brandlarm

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund SÖRF:s ansvar och uppdrag är att skydda och rädda liv, egendom och miljö. I detta åligger att upprätthålla en god beredskap för olyckor och aktivt arbeta för en ökad trygghet och säkerhet i kommunerna såväl före som under och efter en olycka inträffat.

SÖRF behandlar alla inkommande automatiska brandlarm som skarpa vilket innebär påkallande av fri väg och åsidosättande av gällande trafikregler med blåljus och siren. Att utsätta medtrafikanter och räddningstjänstpersonal för de risker som förefaller uppenbara för att på platsen konstatera att orsaken till att larmet oftast löst ut på grund av matlagning, hantverksarbete eller tekniskt fel kan aldrig accepteras eller rättfärdigas. I värsta fall kan de operativa resurserna vara insatta för att hantera ett ”onödigt automatiskt brandlarm” när ett livsavgörande larm inkommer om exempelvis ett hjärtstopp eller trafikolycka.

Räddningstjänsten arbetar med åtgärder för att dessa typer av larm inte ska vidarekopplas till räddningstjänsten utan istället tas om hand av verksamheten själv.

Ett brandlarm skall alltid följas av rätt åtgärd och rätt åtgärd är inte alltid att enbart utrymma och invänta räddningstjänsten utan själv agera genom att undersöka larmorsak och därefter vidta åtgärder. Rätt åtgärd är alltid att fastställa platsen varifrån larmet uppkommit och orsaken till larmet samt komplettera informationen till SOS-alarm via 112, som i sin tur larmar fler resurser eller informerar räddningstjänsten att fri väg inte längre behöver påkallas.

Låg prioritet under verksamhetstid:

Automatlarmsanläggningar som inte lever upp till myndighetskrav enligt boverkets byggregler kommer att kategoriseras som låg prioritet under verksamhetstid.

- Låg prioritet gäller normalt under verksamhetstid exempelvis mellan 07:30 och 17:00 och oavsett vilken styrka som larmas till händelsen skall trafikreglerna följas. Fri väg får ej påkallas.
- Övrig tid larmas räddningstjänst och påkallar fri väg.
- Låg prioritet får avbrytas för annat räddningstjänstlarm.

Enligt automatlarmsavtalet är anläggningsägaren förbunden att tillse att anläggningen är installerad och underhållen enligt Svenska Brandförsvärsförbundets regler för automatiskt brandlarm som finns återgivna i **SBF 110:8**.

I denna framgår det att det ska finnas en larmorganisation.

Larmorganisation enligt SBF 110:8:

Förutom två anläggningsskötare skall nyttjaren av anläggningen upprätta en larmorganisation.

Larmorganisationens uppgift är att hantera automatlarmen under normal verksamhetstid genom att:

- fastställa platsen varifrån larmet uppkommit och orsaken till larmet informera berörda personer inom objektet om en eventuell brand
- initiera utrymning av de personer som befinner sig i byggnaden
- svara för tillgängligheten av larmade utrymmen t.ex. upplåsning av låsta dörrar
- vidta åtgärder för att begränsa branden och förbereda räddningstjänstens ankomst
- kvittera och återställa larm som ej vidarebefordrats till räddningstjänsten, notera i kontrolljournal.

Vid frågor kontakta Magnus Fogelberg 010-110 25 27.

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	Bankgiro	Organisationsnr
Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010-110 25 00	010-110 25 09	sorf.se	5422-9059	222000-1149

E-post: raddningstjansten.sorf@sorf.se