



Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

## CHECKLISTA EGENKONTROLL BRANDSKYDD I FLERBOSTADSHUS

Efter utförd kontroll signeras checklistan och eventuella anmärkningar rapporteras till brandskyddsansvarig för åtgärd. När samtliga anmärkningar är åtgärdade arkiveras checklistan på förutbestämd plats. Checklistan kan behöva kompletteras beroende på förutsättningar i den aktuella fastigheten.

Fastighet: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

Kontrolldatum: \_\_\_\_\_

Kontrollant: \_\_\_\_\_

	OK	ANM	KOMMENTAR	ÅTGÄRD DATUM
<b>1. RÖKLUCKOR</b> a) Vevluckorna är väl utmärkta. b) Vevluckorna är lätt öppningsbara. c) Vev finns på plats. d) Vevriktning är utmärkt. e) Rökluckan öppnar helt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
<b>2. TRAPPHUSET</b> a) Trapphuset är fritt från föremål som kan brinna eller försvåra en utrymning. b) Alla utrymningsvägar är fria och lätt öppningsbara. c) Nödbelysning och utrymningsskyltar fungerar och är intakta. d) Dörrstängare till trapphusen fungerar. e) Brandlarm/brandvarnare i trapphus fungerar. f) Varningsplanen är utmärkta i hissen och trappan. g) Aktuell information finns i entrén som talar om vem som äger/förvaltar fastigheten samt var man vänder sig vid eventuella fel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
<b>3. STIGARLEDNINGAR</b> a) Luckorna är väl utmärkta. b) Luckorna är lätt öppningsbara. c) Kranarna är motionerade och därefter stängda. d) Packningarna är kontrollerade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
<b>4. GARAGE, KÄLLARE OCH VIND</b> a) Inget brännbart material förvaras i garaget. b) Funktionskontroll av nödbelysning. c) Standardiserad skylt "rökning förbjuden" finns. d) Dörrstängare samt lås fungerar till utrymningsvägarna. e) Två utrymningsvägar från tvättstugan finns eller att tidig detektering uppfylls. f) Kontrollera eventuella brandlarm/brandvarnare i källare samt vind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____

Postadress	Telefon	Hemsida	Bankgiro	Organisationsnr	E-post
Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010 – 110 25 00	www.sorf.se	5422-9059	222000-1149	raddningstjansten.sorf@sorf.se

5. BRANDVÄGAR				
a) Körbanebredd, minst 3 m.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
b) Fri höjd, minst 4 m.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
c) Uppställningsplatser med minst 1 m hårdgjord yta på var sida om körbanan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
d) Markerad med standardiserad skylt "brandväg".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
e) Infarten till brandvägen ej blockerad och brandvägen tillgänglig i hela sin sträckning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____

### Lämpligt kontrollintervall

Den checklistebaserade egenkontrollen bör ske med ett kontrollintervall om minst en gång/kvartal. Det är dock förutsättningarna i den aktuella verksamheten som styr. Det innebär att en eller flera punkter kan behöva kontrolleras oftare.

Funktionskontroll av att rökluckor öppnar ordentligt ska ske minst en gång/år och kontrollen journalföras, antingen på denna checklista eller på annat sätt.

### Tillsyn

Checklistan utgör ett så kallat *redovisande dokument* och kan därför behöva visas upp vid myndighetstillsyn av brandskyddet. Valet att använda just den här checklisten står dock användaren fritt.

Vid frågor, kontakta Räddningstjänsten SÖRF på 010 – 110 25 00 eller via räddningstjänstens hemsida ([sorf.se](http://sorf.se)).

Postadress	Telefon	Hemsida	Bankgiro	Organisationsnr	E-post
Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010 – 110 25 00	<a href="http://www.sorf.se">www.sorf.se</a>	5422–9059	222000–1149	<a href="mailto:raddningstjansten.sorf@sorf.se">raddningstjansten.sorf@sorf.se</a>