



## CHECKLISTA

### EGENKONTROLL BRANDSKYDD I FLERBOSTADSHUS

Efter utförd kontroll signeras checklistan och eventuella anmärkningar rapporteras till brandskydds-ansvarig för åtgärd. När samtliga anmärkningar är åtgärdade arkiveras checklistan på förutbestämd plats. Checklistan kan behöva kompletteras beroende på förutsättningar i den aktuella fastigheten. Komplettera gärna checklistan med checklistan ”förebyggande brandskydd i bostadsfastigheter”.

**Fastighet:**..... **Adress:**.....

**Kontrolldatum:**..... **Kontrollant:**.....

	OK	ANM	KOMMENTAR	ÅTGÄRD DATUM
<b>1. RÖKLUCKOR</b>				
a) Vevluckorna är väl utmärkta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
b) Vevluckorna är lätt öppningsbara.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
c) Vev finns på plats.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
d) Vevriktning är utmärkt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
e) Rökluckan öppnar helt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
<b>2. TRAPPHUSET</b>				
a) Trapphuset är fritt från föremål som kan brinna eller försvåra en utrymning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
b) Alla utrymningsvägar är fria och lätt öppningsbara.				
c) Nödbelysning och utrymningsskyltar fungerar och är intakta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
d) Dörrstängare till trapphusen fungerar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
e) Brandlarm/brandvarnare i trapphus fungerar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
f) Våningsplanen utmärkta i hissen och i trappan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
g) Aktuell information finns i entrén som talar om vem som äger/förvaltar fastigheten, samt vart man vänder sig vid eventuella fel.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....	.....

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	Bankgiro	Organisationsnr
Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010-110 25 00	010-110 25 09	www.sorf.se	5422-9059	222000-1149

E-post: raddningstjansten.sorf@sorf.se

<p><b>3. STIGARLEDNINGAR</b></p> <p>a) Luckorna är väl utmärkta.</p> <p>b) Luckorna är lätt öppningsbara.</p> <p>c) Kranarna är motionerade och därefter stängda.</p> <p>d) Packningarna är kontrollerade.</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p><b>4. GARAGE, KÄLLARE OCH VIND</b></p> <p>a) Inget brännbart material förvaras i garaget.</p> <p>b) Funktionskontroll av nödbelysning.</p> <p>c) Standardiserad skylt ”rökning förbjuden” finns.</p> <p>d) Dörrstängare samt lås fungerar till utrymningsvägarna.</p> <p>e) Två utrymningsvägar från tvättstugan finns eller att tidig detektering uppfylls.</p> <p>f) Kontrollera ev. brandlarm/brandvarnare i källare, vind.</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p><b>4. BRANDVÄGAR</b></p> <p>a) Körbanebredd minst 3 m.</p> <p>b) Fri höjd minst 4 m.</p> <p>c) Uppställningsplatser med minst 1 m hårdgjord yta på var sida om körbanan.</p> <p>d) Markerad med standardiserad skylt ”brandväg”</p> <p>e) Infarten till brandvägen ej blockerad och brandvägen tillgänglig i hela sin sträckning.</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

### Lämpligt kontrollintervall

Den checklistebaserade egenkontrollen bör ske med ett kontrollintervall om minst en gång/kvartal. Det är dock förutsättningarna i den aktuella verksamheten som styr. Det innebär att en eller flera punkter kan behöva kontrolleras oftare.

Funktionskontroll av att rökluckor öppnar ordentligt skall ske minst en gång/år och kontrollen journalföras, antingen på denna checklista eller på annat sätt.

### Tillsyn

Checklistan utgör ett s.k. *redovisande dokument* och kan därför behöva visas upp vid myndighetstillsyn av brandskyddet. Valet att använda just den här checklistan står dock användaren fritt.

Vid frågor, kontakta Räddningstjänsten SÖRF på 010-110 25 00 eller via räddningstjänsten hemsida [www.sorf.se](http://www.sorf.se) kontakta oss.

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	Bankgiro	Organisationsnr
Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010-110 25 00	010-110 25 09	<a href="http://www.sorf.se">www.sorf.se</a>	5422-9059	222000-1149

E-post: [raddningstjansten.sorf@sorf.se](mailto:raddningstjansten.sorf@sorf.se)